



PfB Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
 Rollläden • shutters
 Türen + Tore • doors
 Fassaden • curtain walling
 Baubeschläge • building hardware

PRÜFZEUGNIS Nr. 08/03-A080-Z1

Erstprüfung (ITT) von mandatierten Eigenschaften nach DIN EN 14351-1 : 2006-07 „Fenster und Türen – Produktnorm, Leistungseigenschaften – Teil 1: Fenster und Außentüren ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit – Deutsche Fassung EN 14351-1:2006“

Antragsteller	VARIOTEC SANDWICHELEMENTE GmbH & Co. KG Weißmarterstraße 3 D-92318 Neumarkt / Opf.		
Bauart	Hebe-Schiebetür mit festem Seitenteil (Schiebetürschema A), Rahmenhölzer aus Massivholz ohne / mit Dämmkern, alternativ äußere Holzlamelle aus „Tolwood“ (= DNO I / -II), Profilstärke jeweils ca. 110 mm, alternativ auch gekoppelt für Schiebetürschema K		
Produktbezeichnungen	KfW 40 / 60, Passivhaus ENERGYFRAME EF I / -EF IV bzw. ENERGYFRAME DNO I / -II		
Herstellungsgrößen	Türflügelhöhe bis 2,5 m, wobei Türflügelfläche max. 5,3 m ² , Größe des festen Seitenteils analog zum Türflügel		
Dichtungen	Dichtung G.U P 743 im Flügel in zwei Ebenen an der Hauptschließkante und unten quer, jeweils mit vulkanisiertem Eckstück; oben quer nur außen Dichtung P 1156, beim Absenken auf Holzleiste auflaufend; Mittelstoß mit 2 x G.U-Dichtungsleiste Se mit anextrudierter Dichtung		
Beschläge	Hebe-Schiebetürbeschlag G.U 934-H mit oberer Führung P 903		
Bodenschwelle	Holzschwelle mit aufgeschraubter 15 mm Laufschiene P 432		
Klassifizierung	gemäß Prüfbericht Nr. 08/03-A080-B1 vom 26.03.2008		
	Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207		Klasse 4
	Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208		Klasse 9A
	Widerstandsfähigkeit gegen Wind nach DIN EN 12210		
	- Türflügelhöhe bis 2,5 m, Flügelfläche bis 5,3 m ²		Klasse C3
	- Türflügelhöhe bis 2,35 m, Flügelfläche bis 4,3 m ²		Klasse C4
	- Türflügelhöhe bis 2,2 m, Flügelfläche bis 3,5 m ²		Klasse C5
Gültigkeit	März 2013		



26.03.2008

Dipl.-Ing. (FH) Arno Urban
 Prüfstellenleiter

Dipl.-Ing (FH) Rüdiger Müller
 Institutsleiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
 Lackermannweg 24
 D-83071 Stephanskirchen (bei Rosenheim)
 Gesellschafter M. Demmel, R. Müller, A. Urban
 AG Traunstein HRA 8871

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 0
 Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 28
 Internet <http://www.pfb-rosenheim.de>
 e-mail: info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim
 Bankleitzahl 711 500 00
 Kontonummer 500 556 741
 Steuer-Nr. 156/172/13009
 USt-IdNr. DE245353602



Anerkannte Prüfstelle
 Landesbauordnung
BAY 33
 Notified Body
No. 1644